

LIDAL - GIE

22, Rue du Pré-Fornet
CS 70042
F-74602 SEYNOD CEDEX
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@lidal74.fr

MAIRIE DE DOUSSARD

MAIRIE
route pont monnet
74210 DOUSSARD
Seynod, le 2 août 2019

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE BAINADE N° A19.10335.1 20190802113921

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la procédure GLPREV.


Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Date et heure de prélèvement : 31/07/2019 à 16:30	Commune/Syndicat : PLAGE MUNICIPALE DOUSSARD
Date et heure de réception : 31/07/2019 à 18:00	Nom point de surveillance : CENTRE DU PETIT BAIN
Date début analyse : 31/07/2019	Code point de surveillance : 0000003980
X Prélevé par : LIDAL Mr Y. HERAN	Code du prélèvement : 00140187
Meteo : BEAU TEMPS	


RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE QUALITE	METHODES
Bactériologique	X Escherichia coli NPP (microplaques)	290	NPP/100ml	1800	NF EN ISO 9308-3
	X Entérocoques NPP (microplaques)	310	NPP/100ml	660	NF EN ISO 7899-1
Physico-chimique	X Conductivité à 25°C	261	µS/cm		NF EN 27888

CONCLUSION : Eau de baignade respectant les limites de qualité réglementaires.




Resp. Hygiene
Laurence DELERY



Resp. Adj. Hygiene

Muriel VIDALE



Resp. Adj. Chimie Eaux

Lydie BURNAT